




Braukmann PS300

Wartungs-Anleitung • Maintenance Instructions • Instructions d'entretien
Istruzioni di manutenzione

W1 Funktionskontrolle • Checking functions Contrôle de fonctions • Controllo funzioni




- ⇨ Pumpenmotor stoppt
- ⇨ Pump motor stops
- ⇨ Le moteur de la pompe s'arrête.
- ⇨ Il motore della pompa si arresta.



⇨ **W2+W3+W4**





- ⇨ Pumpenmotor stoppt nicht
- ⇨ Pump motor doesn't stop
- ⇨ Le moteur de la pompe ne s'arrête pas.
- ⇨ Il motore della pompa non si arresta.

W2 Filtereinsatz reinigen • Cleaning self-flushing filter Nettoyer le filtre • Pulizia dell'inserto filtro



Funktionskontrolle
Check function
Contrôle de fonction
Controllo funzione

W3 *Innenteile austauschen • Replace inner Parts • Changer les pièces intérieures • Sostituzione dei componenti interni*



7 → E3+E4

W4 Probleme und Lösungen • Problems and Solutions

Problèmes et Solutions • Problemi e soluzioni

Problem	Ursache	Lösung
Das Ventil öffnet nicht	Magnetspule ist verbrannt	Auf Handbetrieb umstellen MANUAL  Spule ersetzen
Das Ventil schließt, der Pumpenmotor läuft weiter	Endschalter nicht richtig angebracht	Den Arm des Endschalters drücken, um die Pumpe anzuhalten
	Falsche Verbindungen des Kontrollfelds oder des Endschalters	Den Motor anhalten, die Schaltkreise überprüfen
Das Ventil ist geschlossen, das Wasser fließt noch	Unbekanntes Material hat sich im Ventil angesammelt	W3
Das Ventil schließt nicht	Falsche Verbindungen des Kontrollfelds	Den Motor anhalten, die Schaltkreise überprüfen

Problem	Cause	Remedy
Valve does not open	Solenoid coil is burned	Operate manually using bolt MANUAL  Replace coil
Valve is closing, motor does not stop	Incorrect setting of the limit switch	Stop the pump by pressing the arm of the limit switch
	Faulty connections of control panel or limit switch	Stop the motor manually, check electric circuit
Valve closed, water still flowing	Foreign material trapped in the valve	W3
Valve does not close	Faulty connections of control panel	Stop the motor manually, check electric circuit

Problème	Cause	Remède
La valve ne s'ouvre pas	Le solénoïde est grillé	Faites fonctionner en mode manuel en manoeuvrant le six-pans MANUAL  Remplacez le solénoïde
La valve se ferme, le moteur ne s'arrête pas	Montage incorrect du contact de fin de course	Arrêtez la pompe en appuyant sur le bras du contact de fin de course
	Raccordements défectueux du panneau de commande ou du contact de fin de course	Arrêtez le moteur manuellement, vérifiez le circuit électrique
La valve est fermée, l'eau continue de s'écouler	Corps étranger dans la valve	W3
La valve ne se ferme pas	Raccordements défectueux du panneau de commande	Arrêtez le moteur manuellement, vérifiez le circuit électrique

Problema	Causa	Soluzione
La valvola non si apre.	Bruciatura della bobina del soenoide.	Passare al funzionamento mauale utilizzando il bullone MANUAL  Sostituire la bobina.
Durante la chiusura della valvola, il motore non si arresta.	Impostazione errata dell'interruttore di finecorsa. Collegamenti errati del pannello di controllo o dell'interruttore di finecorsa.	Arrestare la pompa prmendo il braccio dell'interruttore di finecorsa. Arrestare il motore manualmente, controllare il circuito elettrico.
L'acqua continua a scorrere anche quando la valvola è chiusa.	Accumulo di materiale esterno nella valvola.	
La valvola non si chiude. controllo.	Collegamenti errati nel pannello di le circuit électrique	Arrestare il motore manualmente, controllare il circuito elettrico.



Manufactured for
and on behalf of

Pittway Sàrl, Z.A., La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

by its authorised representative
Ademco 1 GmbH

For more information
homecomfort.resideo.com/europe

Ademco 1 GmbH, Hardhofweg 40,
74821 MOSBACH, GERMANY

Phone: +49 6261 810
Fax: +49 6261 81309